


1. In Loxone Config, in the tree under the Miniserver, find and select Virtual Inputs:



2. Add a Virtual HTTP Input from the toolbar at the top



3. Select the newly added input in the tree and change its name and URL to http://192.168.1.123/state, using the IP address assigned to the sensor:



4. Add a Virtual HTTP Input Command from the toolbar at the top



5. Adjust the settings as below:

Właściwość	Wartość
Ogólne	
Nazwa	Poziom szamba _
Kolor obiektu	eeeeee
Typ obiektu	Referencja wejścia
Ustawienia	
Wejście	Poziom szamba _ (Miniserver)
Obiekt, do którego się odnosi	
Ogólne	
Nazwa	Poziom szamba _
Opis	
Tekst pomocy	Edytuj...
Połączenie	VCI1
Kategoria	Info
Pomieszczenie	Centralny
Typ obiektu	Wirtualne wejście HTTP rozkaz
Wizualizacja	
Użyj	
Hasło wizualizacji	
Ocena	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Statystyki	
Statystyka	
Uprawnienia	
Autoryzowani użytkownicy / grupy	Edytuj...
Ustawienia	
Rozpoznawanie poleceń	\i"pct":\i\v
Pokaż wyjście błędów	
Interpretacja wartości ze znakiem	
Korekcja	
Wartość wejściowa 1	0
Wartość docelowa 1	0
Wartość wejściowa 2	100
Wartość docelowa 2	100
Logger / Mailer / Caller / Tracker	
Walidacja	
Zastosuj walidację	
Walidacja monitora	
Symulacja/LiveView	
Wyświetlanie	
Jednostka	<v>

6. Add a Virtual Status block and connect the created input to it




Virtual status settings:

Właściwość	Wartość
Ogólne	
Nazwa	Zapełnianie
Opis	
Tekst pomocy	Edytuj...
Kolor obiektu	69c350
Kategoria	Nieprzyporządkowane
Pomieszczenie	Centralny
Typ obiektu	Status wirtualny
Wizualizacja	
Użyj	
Symbol	Edytuj...
Ocena	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Statystyki	
Statystyka	
Interwał rejestrowania	Interwał 60 minut
Zakumulowane	
Wysyłanie maili	Nie wysyłaj maili
Mailer statystyk	Nie przyporządkowane
Uprawnienia	
Autoryzowani użytkownicy / grupy	Edytuj...
Ustawienia	
Zastosuj jako wejście cyfrowe	
Logger / Mailer / Caller / Tracker	
Wyświetlanie	
Jednostka	<v>%

7. Add a Status function block and connect the same output to it:



8. Status block settings:



9. With the Status function block selected, connect the previously added Virtual Status to it



10. In the app, the tank fill status should look like this:

